

Наименование учреждения МБДОУ №6 "Василек" (ул.Нефтяников, 27/1, проезд Марии Поливановой, 8)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма средств необходимых для устранения предписаний	Срок выполнения по предписанию	Отметка о выполнении (Выполнено, не выполнено, частично выполнено (указать, что выполнено), дата)	в том числе выполнено в 2023 году					Примечание
					1-2 квартал 2024 г.	3-4 квартал 2023 г.	Отметка о выполнении	сумма, руб.	Отметка о выполнении	
1	2	3	4	5	по адресу улица Нефтяников, 27/1					11
1.	Количество прогулочных площадок рассчитано на 10 групп (количество групповых ячеек, фактически составляет 13)	смотреть пункт 1 предписания 92 от 22.07.2022 г.	29.12.2023	не выполнено						Направлено письмо в ДЭАЗИС №ДСб-01-497/2 от 23.09.2022 г., получен ответ №19-02-3266/2 от 20.10.2022 (подписан дефектный акт и дефектные ведомости)
2.	Дефекты внутренней отделки в виде отслойки краски и штукатурки на стене лестничного прохода 3 этажа следы течи на картах подвесного потолка в помещении лестничной клетки, 3 этажа	80 000,00	29.12.2023	не выполнено						Направлено письмо в ДЭАЗИС №ДСб-01-448/3 от 11.12.2023 г., получен ответ №19-02-4344/3 от 19.12.2023
3.	В групповых ячейках имеется мебель, требующая замены, не позволяющая качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дез средств	смотреть пункт 2 предписания 92 от 22.07.2022 г.	29.12.2023	не выполнено						Направлено письмо в ДЭАЗИС №ДСб-01-448/3 от 11.12.2023 г., получен ответ №19-02-4344/3 от 19.12.2023
4.	Туалетные комнаты (для мальчиков и девочек) не оборудуются туалетными кабинками с дверями	180 000,00	29.12.2023	не выполнено						Направлено письмо в Департамент образования от 15.12.2023 г. №ДСб-01-458/3, получен ответ от 20.12.2023 г. №12-02-8705/3
5.	В буфетных групповых маленьких объем производственный ванны в буфетных не позволяет проводить качественную мойку и обработку кухонной посуды	455 000,00	29.12.2023	не выполнено						Написано письмо в ДЭАЗИС №ДСб-01-497/2 от 23.09.2022, получен ответ №19-02-3576/2 от 15.11.2022, Направлено письмо в Департамент образования от 15.12.2023 г. №ДСб-01-458/3, получен ответ от 20.12.2023 г. №12-02-8705/3
6.	Осуществляется пересечение потоков сырой и готовой продукции, чистой и грязной посуды, на пищеблоке не хватает столов, отсутствует вторая производственная ванная, стол для теста с деревянной столешницей, шкаф для хранения хлеба	смотреть пункт 3 предписания 92 от 22.07.2022 г. 782800,00	29.12.2023	не выполнено						
7.	Согласно протоколу лабораторных исследований результаты не соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21		29.12.2023	выполнено				4465,32		Заключен Договор от 20.12.2023 г. №100 на оказание услуг производственного контроля

по адресу проезд Марии Поливановой, 8

1.	Дефекты крылец: все поручни перил эвакуационных выходов имеют повреждение, частичное механическое повреждение металлоконструкций перил, отслоение краски на периллах	250 000,00	29.12.2023	не выполнено					Написано письмо в ДЭАЗНИС №ДС6-01-497/2 от 23.09.2022, получен ответ №19-02-3576/2 от 15.11.2022
2.	Отсутствует раковина для мытья рук персонала (гр. Сказка, гр. Жемчужинка, гр. Колокольчик)	18 000,00	29.12.2023	не выполнено					Направлено письмо в Департамент образования от 15.12.2023 г. №ДС6-01-458/3, получен ответ от 20.12.2023 г. №12-02-8705/3
3.	В групповых ячейках между унитазами для детей имеются только перегородки без дверей	75 000,00	29.12.2023	не выполнено					Написано письмо в ДЭАЗНИС №ДС6-01-497/2 от 23.09.2022, получен ответ №19-02-3576/2 от 15.11.2022
4.	Выявлены дефекты внутренней отделки (стены покрыты бумажными обоями, не позволяющая качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дез.средств) в групповых, приемных, спальнях и коридорах. Следы течи в картах подвесного потолка. Дефекты линолеума в гр.Сказка, Колокольчик, Горница. Дефекты ламината в музыкальном зале. Откосы на окнах потрескались гр. Бригантина, Жемчужина, Колокольчик	2 000 000,00							Написано письмо в Департамент образования от 15.12.2023 г. №ДС6-01-458/3, получен ответ от 20.12.2023 г. №12-02-8705/3
5.	В групповых ячейках имеется мебель, требующая замены, не позволяющая качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дез. средств	350 000,00	29.12.2023	не выполнено					Направлено письмо в Департамент образования от 15.12.2023 г. №ДС6-01-458/3, получен ответ от 20.12.2023 г. №12-02-8705/3
6.	Маленький объем производственный ванн в буфетных не позволяет проводить качественную мойку и обработку кухонной посуды	175 000,00	29.12.2023	не выполнено					Написано письмо в ДЭАЗНИС №ДС6-01-497/2 от 23.09.2022, получен ответ №19-02-3576/2 от 15.11.2022
7.	Пересечение потоков сырой и готовой продукции, чистой и грязной посуды	2 000 000,00	29.12.2023	не выполнено					Написано письмо в ДЭАЗНИС №ДС6-01-497/2 от 23.09.2022, получен ответ №19-02-3576/2 от 15.11.2022
8.	На пищеблоке в моющем отделении не установлена локальная вытяжная вентиляция	70 000,00	29.12.2023	не выполнено					Написано письмо в ДЭАЗНИС №ДС6-01-497/2 от 23.09.2022, получен ответ №19-02-3576/2 от 15.11.2022
9.	Отсутствует раковина для мытья рук в помещении пищеблока, отсутствует стол для работы с тестом, имеются дефекты откосов на окнах	100 000,00	29.12.2023	не выполнено					Написано письмо в ДЭАЗНИС №ДС6-01-497/2 от 23.09.2022, получен ответ №19-02-3576/2 от 15.11.2022, Направлено письмо в Департамент образования от 15.12.2023 г. №ДС6-01-458/3, получен ответ от 20.12.2023 г. №12-02-8705/3
9.	ИТОГО	100 000,00							
		6 535 800,00							

Руководитель МБДОУ №6 "Василек"

В.В. Кушникова